

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 5/6  
об устранении причин и условий, способствовавших  
совершению административного правонарушения

«23» марта 2016 г.

по делу № 5/6

Я, заместитель главного государственного инспектора Нововаршавского и Чердакского районов по пожарному надзору Горчагин Александр Владимирович,

(подпись, инициалы, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

руководствуясь ст. 23.34 и ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 5/6 в отношении юридического лица

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская основная общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области (далее МБОУ «Александровская ООШ») ОГРН 1025501816130, ИНН 5525004438, юридический адрес: 646845, Омская область, Нововаршавский район, с. Александровка, ул. Школьная, 2 Б

(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, юридический адрес)

(подпись, инициалы, фамилия, паспортные данные, адрес места жительства)

(Постановление о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 23 марта 2016 года № 5/6).

УСТАНОВИЛЕ:

что по адресу: Нововаршавский район, с. Александровка, ул. Школьная, 1 А в здании и помещениях МБОУ «Александровская ООШ» нарушены обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, а именно: - в подсобном помещении первого этажа здания детского сада по адресу с. Александровка, ул. Школьная, 1 А допускается эксплуатация электроосветильника без предусмотренного плафона (п.42 «в» Правил противопожарного режима в РФ, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); - допускается эксплуатация распределительной коробки электроосети без крышки на основном эвакуационном выходе здания детского сада по адресу с. Александровка, ул. Школьная, 1 А (п.42 «б» Правил противопожарного режима в РФ, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390).

Данные нарушения стали возможны из-за неисполнения своих обязанностей ответственным за обеспечение пожарной безопасности в учреждении директором МБОУ «Александровская ООШ» Ворона Александром Михайловичем.

(полное наименование юридического лица, ОГРН, ОГРН, паспортные данные, адрес места жительства)

На основании вышеизложенного, предлагаю:

МБОУ «Александровская ООШ»

(наименование юридического лица, ОГРН, ОГРН, должность руководителя, ФИО, должность лица)

в течение 1 (одного) месяца с момента получения настоящего представления рассмотреть его и принять меры по устранению административного правонарушения и условий, способствующих его совершению в здании и помещениях МБОУ «Александровская ООШ» по адресу: Нововаршавский район, с. Александровка, ул. Школьная, 1 А путем выполнения следующих мероприятий: - в подсобном помещении первого этажа здания детского сада по адресу с. Александровка, ул. Школьная, 1 А закрыть электроосветильник предусмотренным плафоном (п.42 «в» Правил противопожарного режима в РФ, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); - закрыть распределительную коробку электроосети крышкой на основном эвакуационном выходе здания детского сада по адресу с. Александровка, ул. Школьная, 1 А (п.42 «б» Правил противопожарного режима в РФ, Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390).


О принятых мерах сообщить в установленный ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ срок в территориальный отдел государственной инспекции Нововаршавского и Чердакского районов

управления пазворной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Омской области по адресу: Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул.  
Красноармейская, 3, почтовый индекс 646830

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества и лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о конкретных принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

На основании ст. 19.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

  
\_\_\_\_\_  
полномоченный вынести представление

А.В. Торчинин  
П.О. Фамилия

Представление получено 23.03.2016 г.

\_\_\_\_\_  
полномоченный рассмотреть дело

А.М. Вурона  
(Ф.И.О.)

Представление направлено

\_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)